

AB MALİ İMKÂN KAPS. DÜNYA BANKASI YÜRÜTÜCÜLÜĞÜ İLE KONYA KAYSERİ İLLERİNDE EĞİTİM TESİSLERİ İÇİN TASARIMIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ VE YAPI İŞLERİ DENETİMİNE YÖNELİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İŞİ ÇERÇEVESİNDE GKAS EĞT. ALT YAPISINI DSTK. AMACI İLE KONYA-KAYSERİ İLLERİNDE TOPLAM 6 ADET BETONARME EĞT. BİNASININ YAPIMI İŞİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN ZEYİLNAME DOKÜMANI

İhale Dokümanı kapsamında yer alan aşağıda belirtilen dosyalarda revizyonlar yapılmıştır.

- **Mimari Tip Projeler**
- **Mimari Asma Tavan Detayları**
- **Mimari Yangın Tahliye Projeleri**
- **Birim Fiyat Poz Tarifleri**
- **Pursantaj İcmalleri**
- **Konya Kayseri İlleri Grup İcmali**

Yukarıdaki dosyalarda yapılan değişiklikler aşağıda detaylı olarak belirtilmiştir.

- 1- Konya Selçuklu Sille 32 Derslikli Okul Projesinde 1129-YAN-002, 1129-YAN-003,1129-YAN-004 no'lu paftalarda B-10 numaralı Depo mahali küçültülmüştür.
- 2- Konya Selçuklu Sille 1129-YAN-004 no'lu paftada 1-14,1-16,3-16,3-18 no'lu mahaller 60 dakika yangına dayanımlı olacak şekilde işaretlendi. Aynı paftada kaçış mesafeleri düzenlenmiştir.
- 3- Konya Selçuklu Sille 32 Derslikli Okul Projesinde Yaklaşık maliyet başlıklarında derslik sayısı 24 olarak belirtilmiştir. 32 olarak değiştirilmiştir.
- 4- Konya Selçuklu Kayacık, Konya Meram Alakova, Konya Meram Yaylapınar, Kayseri Melikgazi Altınoluk projeleri 1129-YAN-004 yangın paftalarında 1-13 ve 1-11 no'lu Fen Atölyesi mahalleri 60 dk yangına dayanımlı olacak şekilde işaretlenmiştir.
- 5- Konya Selçuklu Kayacık, Konya Meram Alakova, Konya Meram Yaylapınar, Kayseri Melikgazi Altınoluk projeleri 1129-YAN-004 yangın paftalarında kaçış mesafeleri revize edilmiştir.
- 6- Konya Selçuklu Kayacık, Konya Meram Alakova, Konya Meram Yaylapınar, Kayseri Melikgazi Altınoluk, Konya Selçuklu Sille projelerinde 1129-YAE-007 no'lu paftada Taşyünü Asma Tavan nokta detayı değiştirilmiştir.
- 7- Konya Selçuklu Kayacık, Konya Meram Alakova, Konya Meram Yaylapınar, Kayseri Melikgazi Altınoluk projeleri 1129-YAE-003 paftası B-20 no'lu engelli wc detayında klozet 30 cm duvar kenarına kaydırılmıştır.
- 8- Kayseri Melikgazi Altınoluk projesinde yaklaşık maliyette Marsilya Tipi Kiremit(V.0237) olarak hesaplanan çatı kaplama malzemesi , 4cm Taşyünü Dolgulu Alüminyum Sandviç Çatı Kaplaması(18.233/9A/A) olacak şekilde değiştirilmiştir.
- 9- Konya Karatay Tatlıcak projesi keşif ve metraj hesaplamalarında yazan mahal numarası düzenlenmiştir.
- 10- Konya Karatay Tatlıcak projesi B-18 Hizmetli Odası mahalinde bulunan kompakt laminat bölücülerin üzerine 'SOYUNMA KABİNİ' yazılmıştır.
- 11- Konya Karatay Tatlıcak projesi 1129-YAN-002 no'lu paftada B-34 mahali kapısı yangın kapısı olacak şekilde değiştirilmiştir.
- 12- Konya Karatay Tatlıcak projesi 1129-YAE-003 no'lu Islak Hacim Detayı paftasına B-26, B-25 numaralı Abdesthane detayı eklenmiştir.
- 13- Konya Karatay Tatlıcak projesi 1129-YAN-004 no'lu paftada yangın kaçışları düzenlenmiştir.

- 14- Konya Karatay Tatlıcak projesi 1129-YAN-002 no'lu paftada B-04 Sığınak mahali duvarında Y.26.008/310B poz numaralı Porselen Karo Duvar Kaplaması h:120 cm olacak şekilde not eklenmiştir.
- 15- Konya Karatay Tatlıcak projesi Elektrik Atölyesi projesi 1129-YAN-002,1129-YAE-001 no'lu paftada B-05 Asansör Holü Kapıları YK2 160/220 yapılmış ve detaylara işlenmiştir.
- 16- Konya Karatay Tatlıcak projesi 1129-YAN-003 no'lu paftada asansör kuyuları 60 dk yangına dayanımlı olacak şekilde işaretlenmiştir. 2-10,2-03,1-11,1-07,1-16,1-03,Z-11,Z-04 no'lu mahaller 60 dakika yangına dayanımlı olacak şekilde işaretlenmiştir.
- 17- Konya Karatay Tatlıcak projesi 1129-YAN-002 no'lu paftada ve mahal listesinde 2-10,2-03,1-11,1-07,1-16,1-03,Z-11,Z-04 numaralı mahallerin duvar boyası ÖBF-2 (Pasif Yangın Geciktirici Boya) yapılmıştır.
- 18- Konya Karatay Tatlıcak projesi 1129-YAN-001 no'lu paftada elektrik atölyesi ve Lise binalarının çatı planları işlenmiştir.